

АКТ № 2
проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 г.г.

г. Екатеринославск

« 14 » сентября 20 18 г.

(место составления акта)

(дата составления акта)

Комиссия, образованная постановлением главы Октябрьского района образованная

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от « » 20 г., утвержденной

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с « 10 » сентября 20 18 г. по « 14 » сентября 20 18 г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы с. Екатеринбург»

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. Здание спортивного комплекса расположенное по адресу с. Екатеринбург, ул. Ленина, 50
5 - 1001, 90 кв. м. (наименование объекта, площадь в тыс. м²)

2.

3.

Жак Татьяна Николаевна, директор, 8(41652)23-1-72
(Ф.И.О., должность, телефон руководителя/уполномоченного представителя потребителя)

Представитель

Садоков Александр Анварович, теплотехник
(Ф.И.О., должность)

провели осмотр и проверку тепловых пунктов объектов потребителя. В результате проверки установлено:

1) Промывка оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок произведена

(произведена/не произведена)

2) Тепловые сети, принадлежащие потребителю тепловой энергии

в удовлетворительном состоянии
(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)

3) Утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов

в удовлетворительном состоянии
(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)

4) Трубопроводы, арматура и тепловая изоляция в пределах тепловых пунктов

в удовлетворительном состоянии
(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)

5) Приборы учета тепловой энергии

допущено в эксплуатацию
(допущены/не допущены в эксплуатацию в количестве 1 шт.)

6) Автоматические регуляторы на систему отопления и горячего водоснабжения

в исправном состоянии
(в исправном/неисправном состоянии)

7) Паспорта на тепловые пункты

(в наличии/отсутствуют)

8) Прямые соединения оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией

отсутствуют
(отсутствуют/имеются)

9) Оборудование тепловых пунктов

плотное
(плотное/неплотное)

10) Пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов

(установлены/неустановлены)

11) Задолженность за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель

отсутствует
(отсутствует/имеется в размере)

12) Протокол проверки знаний ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию энергоустановок

(предоставлен/не предоставлен)

13) Оборудование теплового пункта испытания на плотность и прочность

выдержано
(выдержало/не выдержало)

Представитель И.А. Саганов

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: готово к работе в отопительном периоде
(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: готово к работе в отопительном периоде

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ___ г.г.*

Председатель комиссии:

Сафронков В.Ф.
(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии:

Мельников
(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:

Иванов / И.И. Иванов
(подпись, расшифровка подписи)

Сидоров / Сидоров А.И.
(подпись, расшифровка подписи)

Смирнов / Смирнов Е.А.
(подпись, расшифровка подписи)

(подпись, расшифровка подписи)

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"14" сентября 2018 г. Иванов Иван Иванович Николаевич

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Перечень замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту

№ _____ от « _____ » _____ 20__ г.
проверки готовности к отопительному периоду.

1. _____

Срок устранения - _____
(дата)

2. _____

Срок устранения - _____
(дата)

3. _____

Срок устранения - _____
(дата)

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2018 / 2019 г.г.

Выдан Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Центр внешкольной работы»
(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. Здание спортивного учреждения «Взрослые» районного центра по адресу с. Братинское, Ч. Ленинская, 50.
2. _____
3. _____

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _____
№ _____

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)