

АКТ № 02

проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020г.г.

с. Екатеринославск

«07» сентября 20 19.

г.

(место составления акта)

(дата составления акта)

Комиссия, образованная Постановлением образованная ИМН Спасского района

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от « » 20 г., утвержденной

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с «02» сентября 20 19 г. по «07» сентября 20 19 г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы с. Екатеринославск»

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. Здание спортивного комплекса, расположенное по адресу: с. Екатеринославск, ул. Ленина, 50 (наименование объекта, площадь в тыс. м²)
2. 5 - 1001,90 кв.м.
3.

Тал Татьяна Николаевна - директор (84652) 23-1-72
(Ф.И.О., должность, телефон руководителя/уполномоченного представителя потребителя)

Представитель

Губаев Андрей Михайлович, инженер
(Ф.И.О., должность)

провели осмотр и проверку тепловых пунктов объектов потребителя.

В результате проверки установлено:

- 1) Промывка оборудования и коммуникаций теплотребляющих установок

произведена без снятия радиаторов. Акт № 9 от 23 августа 2019.
(произведена/не произведена)

- 2) Тепловые сети, принадлежащие потребителю тепловой энергии

в удовлетворительном состоянии

(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)

3) Утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов

в удовлетворительном состоянии

(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)

4) Трубопроводы, арматура и тепловая изоляция в пределах тепловых пунктов

допущены в эксплуатацию

в удовлетворительном состоянии

(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)

5) Приборы учета тепловой энергии

допущены в эксплуатацию

(допущены/не допущены в эксплуатацию в количестве 1 шт.)

6) Автоматические регуляторы на систему отопления и горячего водоснабжения

(в исправном/неисправном состоянии)

7) Паспорта на тепловые пункты отсутствуют

(в наличии/отсутствуют)

8) Прямые соединения оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией

отсутствуют

(отсутствуют/имеются)

9) Оборудование тепловых пунктов плотное

(плотное/неплотное)

10) Пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов

(установлены/неустановлены)

11) Задолженность за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель

отсутствует

(отсутствует/имеется в размере)

12) Протокол проверки знаний ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок

(предоставлен/не предоставлен)

13) Оборудование теплового пункта испытания на плотность и прочность

выдержано

(выдержало/не выдержало)

Представитель

Рубаха Андрей Михайлович

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: готова к работе в отопительном

периоде


(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: готова к работе в отопительном


периоде

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 1 г.г.*


Председатель комиссии:


 | В.П. Сапронов
(подпись, расшифровка подписи)


Заместитель председателя комиссии:

 | В.И. Любчев
(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:

 | М.Н. Ток
(подпись, расшифровка подписи)

 | Р.Ю. Соколов
(подпись, расшифровка подписи)

 | Т.В. Б.А.
(подпись, расшифровка подписи)

(подпись, расшифровка подписи)

(подпись, расшифровка подписи)


(подпись, расшифровка подписи)


(подпись, расшифровка подписи)

(подпись, расшифровка подписи)



С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

" от 20 г.

 Таммена Милованья М.М.

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Перечень замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту

№ от « » 20 г.
проверки готовности к отопительному периоду.

1. _____

Срок устранения - _____
(дата)

2. _____

Срок устранения - _____
(дата)

3. _____

Срок устранения - _____
(дата)

ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду 2019 / 2020 г.г.


Выдан Муниципальному бюджетному учреждению зонального муниципального образования "Центр исполнительных органов государственной власти администрации города Еланского района"
(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. Здание спортивного учреждения районного значения по адресу: с. Еланское, ул. Ленина, 50
2. _____
3. _____

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от 07 сентября 2019 № 02.

 В.В. Софронов

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)