

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

отдел образования администрации муниципального образования  
Октябрьский район Амурской области  
муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования детей  
« Центр внешкольной работы с. Екатеринославка »  
(МОБУ ДОД ЦВР с. Екатеринославка)

Пионерская ул., 34, с. Екатеринославка,  
Октябрьский район, Амурская Область,  
676630 Тел. 23 1 72  
ОГРН 1032801065330 ИНН 2821003615  
ОКПО 35045045 КПП 282101001

№ \_\_\_\_\_

на № \_\_\_\_\_ 216 \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 04.05.2018 г. \_\_\_\_\_

Прокурору района,  
советнику юстиции  
И.В. Шкильняку

и.о. директора МОБУ ДОД ЦВР  
с. Екатеринославка  
Т.Р. Колядиной

### ОТВЕТ

на представление № 7-11-2018/161 от 09.04.2018 г.

Уважаемый И.В. Шкильняк, на ваше представление по исполнению требований федерального законодательства, в том числе по пожарной безопасности извещаю что, данное представление было рассмотрено на заседании трудового коллектива 10.04.2018 г. с участием представителя прокуратуры, помощника прокурора Богданова С.В. К дисциплинарной ответственности привлечена завхоз МБУ ДО ЦВР с. Екатеринославка Долгая Т.М., вынесено замечание (приказ прилагается). По устранению нарушений, выявленных в ходе проверки сообщаю следующее:

1. О проведенной перезарядке огнетушителей специализированной организацией внесена соответствующая отметка (штамп) в их паспорта.
2. Инструкция о мерах пожарной безопасности для здания ЦВР и инструкция для здания спорткомплекса приведены в соответствие с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. №390, указаны современные телефоны для вызова пожарной охраны: «101», «112».
3. В планах эвакуации также указаны современные телефоны для вызова пожарной охраны: «101», «112».
4. В помещениях и коридорах имеются таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны «101», «112».
5. С работниками и учащимися проведены занятия по ознакомлению и умению пользоваться планом эвакуации, распознавать имеющиеся на нем значки.
6. Исполняющая обязанности директора Т.В. Колядина 20.04.2018 г. прошла обучение по пожарно-техническому минимуму.

Прокуратура  
Октябрьского района  
Вход № 7-11-2018/161  
Дата 04.05.2018

7. Журнал учета проведения первичного, повторного, внепланового, целевого инструктажей в наличии. В с. Варваровка имеется работник, имеющий право на проведение противопожарного инструктажа (Н.И. Соглаева). О чем свидетельствует удостоверение о прохождении пожарно-технического минимума.
8. Перечень контрольных вопросов для проверки знаний работников организации в наличии.
9. Разработан план мероприятий по пожарной безопасности на 2017-2018 учебный год.
10. Здания ЦВР и спорткомплекса обеспечены достаточным количеством знаков эвакуации.
11. Разработан и утвержден график проведения повторного противопожарного инструктажа.

В здании ЦВР:

12. Установлено следующее оборудование ПКП Гранит-8 1 шт., БП БИРП – 12/40 – 1 шт., аккумуляторная батарея 7А/ч – 2 шт. О чем свидетельствует акт установки оборудования от 09.04.2018 г.
13. 23 июня 2017 году была проведена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) стропильной системы и обрешетки кровли здания ЦВР, о чем свидетельствует протокол 085-17 проверки состояния и условий эксплуатации огнезащитных покрытий. Качество огнезащитной обработки отобранных образцов по результатам испытаний, проведенных малогабаритном переносном приборе ПМП-1, соответствует нормативным требованиям. На пропитку стропильной системы и обрешетки кровли здания спорткомплекса была подана заявка в отдел образования администрации Октябрьского района №209 от 20.04.2018 г. на выделение денежных средств.
14. Номера огнетушителей и основные надписи и пиктограммы, показывающие порядок приведения его в действия обращены наружу.

В здании спорткомплекса:

15. У дежурного вахтера имеются инструкции о действиях персонала при эвакуации людей при пожаре, а также о действиях персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта в дневное и ночное время.
16. Имеется искусственное освещение путей эвакуации на запасных выходах из здания.
17. Под лестничной клеткой подсобное помещение освобождено от горячего мусора и б/у мебели.
18. На перенос приборов управления пожарной сигнализацией со 2 этажа на первый была подана заявка в отдел образования администрации Октябрьского района №209 от 20.04.2018 г. о выделении денежных средств.

19. Перемотка рукавов была осуществлена 01.03.2018 г. Акты в наличии. Пожарный шкаф №2 имеет доступный ключ для его открытия в случае пожара.
20. На 1 этаже на распределительной коробке установлена защитная крышка.
21. Колпаки (рассеиватели), предусмотренные конструкцией светильников в санитарных комнатах и коридоре установлены.
22. Устранена двойная нумерация огнетушителей на 1 этаже здания спорткомплекса.
23. В здании по ул. Пионерская, д. 34 доступ на чердачное помещение закрыт обрешеткой слуховых окон.

И.о. директора МБУ ДО ЦВР  
с. Екатеринославка :



Т.В. Колядина