



ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПРОКУРАТУРА  
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПРОКУРАТУРА  
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

ул. Комсомольская, 52, с. Екатеринославка,  
Октябрьский район, Амурская область, 676630

09.04.2018 № 7-11-2018/161

И.о. Директора МБУ ДО «Центр внешкольной работы»

Колодиной Т.В.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности

Прокуратурой района по поручению прокуратуры области проведена проверка соблюдения МБУ ДО «ЦВР» федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности по результатам которой установлено следующее.

В ходе проверки 6 апреля 2018 в здании МБУ ДО ЦВР с. Екатеринославка по адресу с. Екатеринославка, ул. Пионерская, 34, ул. Ленина, 50 выявлены следующие нарушения:

Общие нарушения на объектах:

№ п/п	Вид нарушений обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требований которого (-ых) нарушены
1.	О проведенной перезарядке огнетушителей специализированной организацией не внесена соответствующая отметка (штамп) в их паспорта /	п. 478 ПППР в РФ, п. 4.3, п. 4.4.21, п. 4.5.1 СП 9.13130.2009
2.	Инструкция о мерах пожарной безопасности для здания ЦВР и инструкция для здания Спорткомплекса не соответствует требованиям Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390, не указаны современные телефоны для вызова пожарной охраны - «101»; указаны устаревшие нормативно-правовые акты.	п. 2, раздел 18 ПППР в РФ
3.	Все планы эвакуации не соответствуют действительности, не обновлялись с 2013 года; указаны устаревшие телефоны для вызова пожарной охраны.	п. 7 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390; п. 6.1.4 ГОСТа Р 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»; п. 6.2.4. ГОСТ Р 12.2.143-2009. Национальный

АВ 015161

Вход 11.04.2018 г. 155

- стандарт РФ. Система стандартов безопасности труда. Системы фотолуминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля  
п. 6 ППР в РФ
4. В помещениях и в коридоре отсутствуют таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны «101», «112»  
п. 26 Приказа МЧС РФ № 645
5. Противопожарный инструктаж организован формально: работники и учащиеся не знают телефоны для вызова пожарной охраны, не умеют пользоваться планом эвакуации, не знают что означают изображенные на нем значки. Ответственный за пожарную безопасность не знает ни одного нормативно-правового акта по пожарной безопасности, год их введения. Отсутствуют Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390) с изменениями на январь 2018 г.  
п. 3 ППР в РФ; п. 32, п. 36 Приказа МЧС РФ № 645
6. Лицо, исполняющее обязанности руководителя с 23.01.2018 не прошла обучение по пожарнотехническому минимуму  
п. 3 ППР в РФ; п. 10 Приказа МЧС РФ № 645
7. Отсутствует журнал учета проведения первичного, повторного, внепланового, целевого инструктажей по пожарной безопасности. Со слов и.о. руководителя журнал передан в с. Варваровка для проведения инструктажа и проставления подписей, хотя в с. Варваровка нет лица, имеющего право проводить противопожарный инструктаж, что свидетельствует о формальном заполнении журнала без проведения обучения
8. Отсутствует перечень контрольных вопросов для проверки знаний работников организации  
п. 48, 49 Приказа МЧС РФ № 645
9. Руководитель организации не в полной мере осуществляет меры пожарной безопасности (действия по обеспечению пожарной безопасности), а именно – отсутствует план мероприятий по пожарной безопасности на 2017-2018 учебный год  
Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
10. Здание не обеспечено достаточным количеством знаков эвакуации, указывающих направление движения к выходу из спортзала (только один знак)  
п. 43 ППР в РФ
11. Не разработан и не утвержден руководителем организации график проведения повторного противопожарного инструктажа  
п. 23 Приказа МЧС РФ № 645
- В здании ЦВР:
- |       |   |   |
|-------|---|---|
| № п/п | Вид нарушений обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места нарушения | Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требований которого (-ых) нарушены |
|-------|---|---|
12. Автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находится частично не работает – используются приборы установленные более 10 лет назад с истекшим гарантийным сроком годности (о чем свидетельствует запись обслуживающей организа-
- п. 61 ППР в РФ; ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

- ции в журнале сигнализации), руководителем не принимаются меры по ремонту сигнализации
13. Не проводится проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) стропильной системы и обрешетки кровли здания, при отсутствии в инструкции сроков периодичности не реже 1 раза в год
14. В нарушение правил ПБ: номера огнетушителей и основные надписи и пиктограммы, показывающие порядок приведения его в действие не видны (должны быть обращены наружу или в сторону наиболее вероятного подхода к ним)
- В здании спорткомплекса:
- |   |   |   |
|---|---|---|
| № | Вид нарушений обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места нарушения | Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требований которого (-ых) нарушены |
|---|---|---|
15. У дежурного вахтера отсутствуют инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также о действиях персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта в дневное и в ночное время
16. Отсутствует искусственное освещение путей эвакуации на запасных выходах из здания
17. Под лестничными клетками лестниц обустроены подсобные помещения (кладовые), закрытые на замок. В них расположен горючий мусор, хранится б/у мебель.
18. Система управления пожарной сигнализацией выведена в служебное помещение на 2 этаже, в котором нет дежурного персонала, т.е. установлена с нарушениями. Необходимо приборы управления сигнализацией вывести на 1 этаж.
19. Пожарные шкафы не проверяются. Перемотка рукавов на новую складку не реже 1 раза в 6 месяцев не производится (соответствующие акты предоставлены не были). Пожарный шкаф № 2 не имеет доступного ключа для его открывания в случае пожара.
20. На 1 этаже эксплуатируется распределительная коробка с повреждениями – без защитной крышки, видны оголенные провода
21. На объекте эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (в санитарных комнатах, в коридоре)
22. Нарушена нумерация огнетушителей – на 1 этаже одном огнетушителе сразу два разных номера
- Кроме того, в нарушение требований антитеррористической защищенности в здании по ул. Пионерская 34 имеется свободный доступ на чердачное помещение здания, обрешетка слуховых окон отсутствует.
- Согласно ст. 25 Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности», противопожарная пропаганда - целенаправленное информирование общества о проблемах

п. 21 ППР в РФ; п. 10.1 Пособие к СНиП 21-01-97 “Пожарная безопасность зданий и сооружений” МДС 21-1.98  
п. 4.2.5 СП 9.13130.2009

п. 7.105 Свод правил СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» утверждён приказом Министерства регионального развития РФ от 27.12.2010 № 783  
п. 23 пп. «к» ППР в РФ

п. 61 ППР в РФ; ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  
п. 57 ППР в РФ

п. 42 «б» ППР в РФ

п. 42 пп. «в» ППР в РФ

п. 478 ППР в РФ; п. 4.3 СП 9.13130.2009

и путях обеспечения пожарной безопасности, осуществляемое через средства массовой информации, посредством издания и распространения специальной литературы и рекламной продукции, устройства тематических выставок, смотров, конференций и использования других, не запрещенных законодательством Российской Федерации форм информирования населения. Противопожарную пропаганду проводят органы государственной власти, органы местного самоуправления, пожарная охрана и организации. Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций проводится администрацией (собственниками) этих организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации по пожарной безопасности по специальным программам, утвержденными соответствующими руководителями федеральных органов исполнительной власти и согласованными в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.

В соответствии с пп. 31-37 Приказа МЧС РФ № 645 от 12.12.2007 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» (далее – Приказ МЧС РФ № 645), руководители, специалисты и работники организаций, ответственные за пожарную безопасность, обучаются пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса и производства организации, а также приемов и действий при возникновении пожара в организации, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре.

Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, специалистов и работников организаций, не связанных с взрывопожароопасным производством, проводится в течение месяца после приема на работу и с последующей периодичностью не реже одного раза в три года после последнего обучения, а руководителей, специалистов и работников организаций, связанных с взрывопожароопасным производством, один раз в год.

Работники организаций, имеющие квалификацию инженера (техника) пожарной безопасности, а также работники федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности и его структурных подразделений, преподаватели образовательных учреждений, осуществляющие преподавание дисциплины "пожарная безопасность", имеющие стаж непрерывной работы в области пожарной безопасности не менее пяти лет, в течение года после поступления на работу (службу) могут не проходить обучение пожарно-техническому минимуму.

Обязанности по организации обучения пожарно-техническому минимуму в организации возлагаются на ее руководителя.

Обучение пожарно-техническому минимуму организуется как с отрывом, так и без отрыва от производства.

Обучение пожарно-техническому минимуму по разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам, с отрывом от производства проходят:

руководители и главные специалисты организации или лица, исполняющие их обязанности;

работники, ответственные за пожарную безопасность организаций и проведение противопожарного инструктажа;

руководители первичных организаций добровольной пожарной охраны;

руководители загородных оздоровительных учреждений для детей и подростков;

работники, выполняющие газосварочные и другие огневые работы;

водители пожарных автомобилей и мотористы мотопомп детских оздоровительных учреждений;

иные категории работников (граждан) по решению руководителя.

Обучение с отрывом от производства проводится в образовательных учреждениях пожарно-технического профиля, учебных центрах федеральной противопожарной службы МЧС России, учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации, территориальных подразделениях Государственной проти-

-вопожарной службы МЧС России, в организациях, оказывающих в установленном порядке услуги по обучению населения мерам пожарной безопасности.

Согласно п. 3 ППР в РФ, лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

В соответствии с п. 36 Приказа МЧС РФ № 645, обучение пожарно-техническому минимуму по разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам, с отрывом от производства проходят: руководители и главные специалисты организации или лица, исполняющие их обязанности; работники, ответственные за пожарную безопасность организаций и проведение противопожарного инструктажа; руководители первичных организаций добровольной пожарной охраны; руководители загородных оздоровительных учреждений для детей и подростков; работники, выполняющие газосварочные и другие огневые работы; водители пожарных автомобилей и мотористы мотопомп детских оздоровительных учреждений; иные категории работников (граждан) по решению руководителя.

Согласно п. 40 Приказа МЧС РФ № 645, обучение по специальным программам пожарно-технического минимума непосредственно в организации проводится руководителем организации или лицом, назначенным приказом (распоряжением) руководителя организации, ответственным за пожарную безопасность, имеющим соответствующую подготовку.

В соответствии с п. 4.1.3 Свода правил СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» утвержденного приказом МЧС России № 179 от 25.03.2009 (далее СП 913130.2009).

Согласно п. 4.1.32, СП 913130.2009 на объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, сохранность и контроль состояния огнетушителей.

В соответствии с п. 478 ППР в РФ, руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале произвольной формы.

Согласно п. 4.1.33 СП 913130.2009, каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь порядковый номер и специальный паспорт. Учет проверки наличия и состояния огнетушителей следует вести в журнале по рекомендуемой форме (Приложение Г).

В соответствии с п.475 ППР в РФ, Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и порядковый номер.

Согласно п. 4.4.21 СП 913130.2009, О проведенной перезарядке огнетушителя делают соответствующую отметку на корпусе огнетушителя (при помощи этикетки или бирки, прикрепленной к огнетушителю), а также в его паспорте.

В соответствии с п. 480 ППР в РФ, Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра.

Согласно п. 465 ППР в РФ, Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей на объекте (в помещении) осуществляется в соответствии с приложениями 1 и 2 в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, предельной площади помещения, а также класса пожара. Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители должны иметь соответствующие заряды: для пожаров класса А - порошок АВСЕ; для пожаров классов В, С, Е - порошок ВСЕ или АВСЕ; для пожаров класса D - порошок D. В замкнутых помещениях объемом не более 50 куб. метров для тушения пожаров вместо переносных огнетушителей (или дополнительно к ним) могут быть использованы огнетушители самосрабатывающие порошковые. Выбор огнетушителя (передвижной или ручной) обусловлен размерами возможных

очагов пожара. При значительных размерах возможных очагов пожара необходимо использовать передвижные огнетушители.

В соответствии с п. 4.3.7. СП 913130.2009, Ежегодная проверка огнетушителей включает в себя внешний осмотр огнетушителей по 4.3.5, осмотр места их установки и подходов к ним. В процессе ежегодной проверки контролируют величину утечки вытесняющего газа из газового баллона или ОТВ из газовых огнетушителей. Производят вскрытие огнетушителей (полное или выборочное), оценку состояния фильтров, проверку параметров ОТВ и, если они не соответствуют требованиям соответствующих нормативных документов, производят перезарядку огнетушителей.

Согласно п. 4.3.14 СП 9.13130.2009 Порошковые огнетушители при ежегодном техническом осмотре выборочно (не менее 3% от общего количества огнетушителей одной марки, но не менее 1 шт.) разбирают и производят проверку основных эксплуатационных параметров огнетушащего порошка (внешний вид, наличие комков или посторонних предметов, сыпучесть при пересыпании рукой, возможность разрушения небольших комков до пылевидного состояния при их падении с высоты 20 см, содержание влаги и дисперсность). В случае если хотя бы по одному из параметров порошок не удовлетворяет требованиям нормативной и технической документации, все огнетушители данной марки подлежат перезарядке.

В соответствии с п. 70 ППР в РФ, руководитель организации обеспечивает объект огнетушителями по нормам согласно приложениям N 1 и 2, а также соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.

Согласно ч.4, ст.4 Федерального закона РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.

Согласно п.18 ст. 134 Федерального закона РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», В торговых залах зданий подкласса ФЗ.1 не допускается применять материалы для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2, и материалы для покрытия пола с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ3

В соответствии с п. 62 ППР в РФ, перевод установок с автоматического пуска на ручной запрещается, за исключением случаев, предусмотренных нормативными документами по пожарной безопасности. Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).

Согласно п.7 ППР в РФ, на объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре.

В соответствии с п. 61 ППР в РФ, руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение

проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.

Согласно п. 42 ППР в РФ, обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.

В соответствии с п. 33 ППР в РФ, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Согласно пп. «к», п.23 ППР в РФ, устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы.

В соответствии с пп. «а» п. 83 ППР в РФ, допускать к работе лиц, не прошедших специального обучения и не получивших соответствующих квалификационных удостоверений.

Согласно п. 20 ППР в РФ, Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

В соответствии с п. 152 ППР в РФ, руководитель организации обеспечивает проведение работ по очистке стен, потолков, пола, конструкций и оборудования помещений от пыли, стружек и горючих отходов. Периодичность уборки устанавливается руководителем организации. Уборка проводится методами, исключающими взвешивание пыли и образование взрывоопасных пылевоздушных смесей.

Согласно п. 35 ППР в РФ, запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Руководителем организации, на объекте которой возник пожар, обеспечивается доступ пожарным подразделениям в закрытые помещения для целей локализации и тушения пожара.

В соответствии со ст. 10 Федерального закона № 15-ФЗ от 23.02.2013 «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны:

- 1) соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;
- 2) осуществлять контроль за соблюдением норм законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территориях и в помещениях, используемых для осуществления своей деятельности;
- 3) обеспечивать права работников на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану их здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;
- 4) предоставлять гражданам информацию о мероприятиях, реализуемых указанными индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами и направленных на предотвращение воздействия окружающего табачного дыма и сокращение потребления табака.

Несоблюдение норм пожарной безопасности противоречит цели Федерального закона № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ставит под угрозу жизнь человека и его имущество, а также противоречит одному из основных принципов противодействия терроризму, а именно пп. 12 ст. 2 Федерального закона № 35 – ФЗ от 06.03. 2006 «О противодействии терроризму» ст. 7 Федерального закона № 68-ФЗ от 21.12.1994 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» предусматривающей, что мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также максимально возможное

снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно. Таким образом, нарушение норм действующего законодательства ставит под угрозу жизнь человека и его имущество. В случае возникновения пожароопасной ситуации может привести к негативным последствиям.

На основании изложенного, руководствуясь ст.24 Федерального Закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры, уведомив о дате и времени его рассмотрения и принять конкретные меры к устранению нарушений законодательства, причин и условий, им способствующих.
2. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц допустивших нарушения действующего законодательства.
3. О результатах рассмотрения сообщить прокурору района в письменной форме в 30-дневный срок, с приложением копии приказа о наказании.

На основании ч. 1 ст. 6 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» требования прокурора, вытекающие из его полномочий, перечисленных в ст. 22,27,30 и 33 закона, подлежат безусловному исполнению в установленный срок.

Не исполнение требований прокурора влечет за собой привлечение к административной ответственности в соответствии со ст. 17.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Прокурора района

советник юстиции



И.В. Шкильняк