

АКТ № 1

проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 г.г.

г. Екатеринославска

« 14 » септември 20 18

г.

(место составления акта)

(дата составления акта)

Комиссия, образованная Фостановичевим образованная
школе Одоевского района,
(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду
от « » 20 г.,
утвержденной

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с «10» септември 20 18 г. по «14» септември 20 18 г. в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела
проверку готовности к отопительному периоду

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Центр
внеклассной работы г. Екатеринославска"

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении
следующих объектов:

1. Здание МБУ ДО ЦВР, расположенное по адресу
г. Екатеринославска, ул. Пионерская, 34.
5 - 0,343 кв. м. (наименование объекта, площадь в тыс. м²)

2.

3.

Жак Татьяна Николаевна, директор 8/41652/23172
(Ф.И.О., должность, телефон руководителя/уполномоченного представителя потребителя)

Представитель Садогов Александр Анварович, тепло техник
(Ф.И.О., должность)

провели осмотр и проверку тепловых пунктов объектов потребителя.

В результате проверки установлено:

1) Промывка оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок

произведена

(произведена/не произведена)

2) Тепловые сети, принадлежащие потребителю тепловой энергии

в удовлетворительном состоянии

(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)

3) Утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов

в удовлетворительном состоянии

(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)

4) Трубопроводы, арматура и тепловая изоляция в пределах тепловых пунктов

в удовлетворительном состоянии

(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)

5) Приборы учета тепловой энергии

допущено в эксплуатацию

(допущены/не допущены в эксплуатацию в количестве _____ шт.)

6) Автоматические регуляторы на систему отопления и горячего водоснабжения

отсутствуют

(в исправном/неисправном состоянии)

7) Паспорта на тепловые пункты.

(в наличии/отсутствуют)

8) Прямые соединения оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией

отсутствуют

(отсутствуют/имеются)

9) Оборудование тепловых пунктов плотное

10) Пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов

(установлены/неустановлены)

11) Задолженность за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель

отсутствует

(отсутствует/имеется в размере)

12) Протокол проверки знаний ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию энергоустановок

(предоставлен/не предоставлен)

13) Оборудование теплового пункта испытание на плотность и прочность

выдержано

(выдержало/не выдержало)

Представитель

А.А. Садыков

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: готово к работе в отопительном периоде

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: готово к работе в отопительном периоде

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду / г.г.*

Председатель комиссии: _____
(подпись, расшифровка подписи) *Сафонов В.Ф.*

Заместитель председателя комиссии: _____
(подпись, расшифровка подписи) *Музыкаев В.А.*

Члены комиссии: _____
(подпись, расшифровка подписи) *А.И. А.И.*

_____ (подпись, расшифровка подписи) *А.А. Сафонов*

_____ (подпись, расшифровка подписи) *Сав. Смирнов Е.А.*

_____ (подпись, расшифровка подписи)

_____ (подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"14" сентября 2018 г. *А.И. А.И.* *Анна Тамара Александровна*

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Перечень замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту

№ от « » 20 г.
проверки готовности к отопительному периоду.

1. _____

Срок устранения - _____
(дата)

2. _____

Срок устранения - _____
(дата)

3. _____

Срок устранения - _____
(дата)

ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду 2018 / 2019 г.г.

Выдан Муниципальному бюджетному учреждению «Юности теплового образования» Центр внешнего района с. Сканирование
(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. Здание Центра внешнего района, расположенное по адресу с. Сканирование, ул. Троицкая, 34.
2. _____
3. _____

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:
Акт проверки готовности к отопительному периоду от _____
№ _____

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)